



Zarząd Powiatu w Sochaczewie

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
tel. 046 864-18-40, faks 864-18-71
e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl
www.powiatsochaczew.pl

Sochaczew, dnia 4 lutego 2022 roku

IMZP.273.03.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówieni publicznego – tryb podstawowy art.275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: **„Budowa budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”**.

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie, które kwatery okien są rozwiernie, uchylne bądź rozwierno-uchylne. Które kwatery okien są Fixami. Proszę o określenie kierunków otwierania okien. W zestawieniu okien pojawia się informacja "szkło bezpieczne". W specyfikacji technicznej wskazano na szklenie szybą P4. To zdecydowanie podnosi cenę ślusarki okiennej aluminiowej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyby zespolonej ze szkłem bezpiecznym obustronnym 33.1.

Odpowiedź nr 1

W załączeniu rys. z otwieraniem okien. Zamawiający informuję, iż dopuszcza zastosowanie okien z obustronnym pakietem bezpiecznym 33.1.